


### POZNÁMKA:

- Základová spára bude v hloubce min. 1,0 m od upraveného terénu
- Bude použit beton C 16/20, vyztužení základové desky bude svařovanou KARI sítí 6 x 150 x 150
- Hloubka základové spáry je uvažována pro nenamrzavé a nesmrštitelné zeminy. Skutečnou hloubku založení určí dle konkrétních geologických podmínek staveniště stavební dozor
- Základová spára bude před betonáží převzata stavebním dozorem stavby
- Před zabetonováním bude po obvodě stavby do základových pasů (min. 50 mm nad jeho dno) vložen zemnicí pásek
- Výkopové práce nutno provádět bezprostředně před betonáží základů - nesmí dojít k poškození základové spáry



<b>ZODP. PROJEKTANT:</b> Jaroslav Zmátlík	<b>PARÉ Č.</b>	
<b>VYPRACOVAL:</b> Bc. Jan Zmátlík		
<b>STAVEBNÍK:</b> Obec Rudník, Rudník 51		
<b>MÍSTO:</b> Rudník - Arnultovice		
<b>HUMANITÁRNÍ SKLAD PRO SDH RUDNÍK - ARNULTOVICE</b>		
PŘÍSTAVBA ČP. 32 V ARNULTOVICÍCH na st.p.č. 28 a p.p.č. 638/1 v k. ú. Arnultovice		
		<b>DATUM:</b> 04.2018
		<b>STUPEŇ:</b> DUR+DSP
<b>ZÁKLADY</b>	<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:100	<b>Č. PŘÍLOHY:</b> D1.1.1