



OBEC RUDNÍK

543 72 Rudník 51

Odpovědi na otázky účastníků zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu s názvem „**Dodávka a montáž prvků workoutového hřiště.**“

Zadavatel : Obec Rudník, IČ 00278246, Rudník 51, 543 72

TEWIKO systems, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
Liberec 7
460 07

Otázka : Prosím o upřesnění z jakého materiálu mají být workoutové prvky?

Odpověď : Materiál nosných sloupů je konstrukční ocel (S235), která je povrchově upravena vypalovaným práškovým lakováním (komaxit). Cvičební prvky, které jsou využívány k úchytu rukou, jsou z ocelové trubky (S235) o rozměrech 33,7 a 38 mm a tloušťce min. 3 mm. U bradel bude použita ocelová trubka 38mm o síle min. 3 mm. Jednotlivé cvičební prvky budou k nosným sloupům kotveny pomocí nerezových pevnostních šroubů M10 tak, aby bylo zabráněno přetočení hrazd, hlava šroubu bude kryta pojistnou kloboukovou maticí. Všechny povrchové úpravy jsou prováděny v minimálně 2 vrstvách. Všechny povrchové úpravy jsou prováděny v minimálně 2 vrstvách.

Otázka : stupňovitá lavice „L“ je součástí vizualizace, ale není součástí výkazu výměr

Odpověď : Stupňovitá lavice „L“ je součástí vizualizace, bohužel chybou nebyla zahrnuta do výkazu výměr. Byl zpracován nový výkaz výměr.

RED BERRY, SE
Křížová 2598/4, Praha 5, 150 00

Otázka : Ve výzvě máte uvedeno, že je příloha č.3 smlouva o dílo, ale na stránkách obce, viz odkaz:<https://www.rudnik.cz/urad-2/verejne-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-405cs.html>

žádná příloha č.3 není ke stažení. Prosím o zaslání požadované přílohy neboli vzorové smlouvy o dílo.

Odpověď : účastník zadávacího řízení předloží vlastní návrh smlouvy o dílo

V Rudníku dne 12.3.2019
Ing. Martina Jirásková